

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЕДУВАЊЕ НА МЕСТАТА НА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА СЕ НАОЃААТ УРЕДИТЕ И ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ДРУГАТА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА, СРЕДСТВАТА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ И ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ, НИВНОТО ОДРЖУВАЊЕ ВО ИСПРАВНА СОСТОЈБА, ПОСЕБНОТО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И ДОСТАПНОСТА ЗА УПОТРЕБА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 74/06)

Во член 16 во ставот 2 после зборот „име на овластено правно лице со потпис и место за печат“ се додава: „со седиште и телефон, единствен матичен број од Централен регистар – ЕМБС и регистарски број од овластувањето“.

Во член 16 ставот 3 се менува и гласи:

На сервис-картонот со перфорирање се означува годината на контролно испитување, а шифрата и потписот на стручното лице кое го извршило сервисниот преглед и другите податоци се бележат со запишување.

Во член 16 во ставот 4 после зборот „име на овластено правно лице со место за потпис и печат“ се додава: „со седиште и телефон, единствен матичен број на правното лице – ЕМБС, регистерски број од овластувањето“.

Во член 16 ставот 5 се менува и гласи:

На сервис-картонот со перфорирање се означува годината на контролно испитување, а шифрата и потписот на стручното лице кое го извршило сервисниот преглед и другите податоци се бележат со запишување.

После член 16 се вметнува нов член 16а кој гласи:

Обликот и формата на сервис-картонот за противпожарен апарат под постојан притисок и противпожарен апарат со шишенце за погонски гас, како и самолепливата налепница за шишенцето се со следниот изглед:

СЕРВИС-КАРТОН												
за противпожарен апарат под постојан притисок												
Сопственик:												
Производител/год. на произв/ фабр.бр.												
Овл. Правно лице/ седиште/тел.						Датум на извршен сервис			Мес./год.			
<p style="text-align: center;">м.п.</p> <p>ЕМБС Рег.бр.овл.</p>						Маса на апаратот			Во кг.			
						пра	полне	полне				
						зен	ње	ње				
Контролно испитување во години												
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Шифра на стручно лице:						Потпис на стручно лице:						

СЕРВИС-КАРТОН за противпожарен апарат со шишенце за погонски гас																	
Сопственик:																	
Производител/год. на произв/ фабр.бр.																	
Овл. Правно лице/ седиште/ тел.																	
ЕМБС						Рег.бр.овл.						м.п.					
Контролно испитување во години																	
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013						
Шифра на стручно лице:						Потпис на стручно лице:											

Самолеплива налепница
Име на овластено правно лице
Измерена маса на шишенцето во гр.
Датум на мерењето

Во член 20 после зборот „извршеното испитување“ следува: „а шифрата и потписот на стручното лице кое го извршило сервисниот преглед и другите податоци се бележат со запишување“.

Бр. 09-2104/1
14 јуни 2007 година
Скопје

Директор,
Ѓорѓи Трендафилов, с.р.